

# МП «Коммунальник»

Муниципальное предприятие Дивеевского муниципального округа Нижегородской области  
«Коммунальник» (МП «Коммунальник») ИНН 5216017239/КПП 521601001  
Адрес: 607320 Нижегородская обл., с. Дивеево, ул. Южная, д. 16а  
E-mail divseti@yandex.ru  
Тел: 8 (831 34) 4-31-00

Исх. № 34 от 05.02.2026 г

Главе местного самоуправления  
Дивеевского муниципального округа  
С.А.Кучину

МП «Коммунальник» просит Вас разместить на сайте Администрации Дивеевского района в сети Интернет информацию, о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Приложение: на 1 листе в 1 экз.

Директор МП «Коммунальник»  А.А.Березкин



Исполнитель:  
Экономист Е.В.Жиганова  
8(83134)4-52-48

Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2025 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование теплоснабжающей организации	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения										Показатели надежности теплоснабжения				
			Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии	Объем фактически произведенной тепловой энергии для использования в целях теплоснабжения	Переводной коэффициент теплоснабжения	Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии	Величина фактических потерь при передаче тепловой энергии	Отношение фактически произведенной тепловой энергии к полезному отпуску	Материальная характеристика тепловой сети	Количество прорывов тепловой энергии	Количество аварий тепловой энергии	Количество прорывов тепловой энергии	Количество аварий тепловой энергии	Количество прорывов тепловой энергии	Количество аварий тепловой энергии		
			кг. у.т./Гкал	тыс. куб. м (тонн, кВт.ч)		Гкал	Гкал	Гкал/квт	м2	шт./км	шт.	км	шт./Гкал/час	шт.	шт./Гкал/час	шт.	Гкал/час
1	Диневский муниципальный округ	МП "Коммунальное хозяйство" (отопление с Диневское, ул. Чапаева, д. 4 а, ул. Матросов, д. 4 а, с. Новостройка, д. 23, с. Суворово, ул. Молодежная, д. 11 А)	158,11	2199,29	1,18	15316,311	1097,13	0,00114	959568,6	0,30716	3	9,767	0	0	0	0	11,38
2	Диневский муниципальный округ	МП "Коммунальное хозяйство" (отопление без дооплаты за принаком)	155,97	433,42	1,18	3200,927	78,019	0,00105	74359,9	0,00000	0	1,2507	0	0	0	0	2,17
3	Диневский муниципальный округ	МП "Коммунальное хозяйство" (отопление в Спире, ул. Московская, ул. Гаражная, ул. Диневское)	150,01	965,07	1,18	7582,934	15,75	0,00105	15015	0,00000	0	0,055	0	0	0	0	7,46

\* количество прорывов подачи тепловой энергии необходимо указать согласно данным в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии